

Хаттама №1

04.09.2021 жыл

Қатысқандар: 70

Қатыспағандар: 0

Күн тәртібі

3. Өрт қауіпсіздігі ережесі нұсқаулығымен таныстыру.
4. Өрт қауіпсіздігі шараларың ұйымдастыру.

Тыңдалды

Мектеп директоры К.С.Байғалиев - өрт қауіпсіздігі шараларына оқыту ұйымдардың жұмыскерлерін өрт қауіпсіздігі шараларына оқытуды ұйымдастыру тәртібін таныстырды. 2021-2022 оқу жылында өртке қарсы нұсқаулық таныстырылды. Өртке қарсы нұсқаулық пен өрт-техникалық минимумін зерделеу ұйымдардың жұмыскерлерін өрт қауіпсіздігі шараларына оқытудың негізгі түрлері болып табылады. Өртке қарсы нұсқаулық ұйымдардың жұмыскерлеріне негізгі өрт қауіпсіздігі талаптарын жеткізу, өндірістер мен жабдықтардың технологиялық үдерістерінің өрт қауіптілігін, өрттен қорғау құралдарын, сондай-ақ өрт шыққан жағдайда олардың іс-әрекеттерін қалай ұйымдастыру керек таныстырылды. Өртке қарсы нұсқаулықты өрт қауіпсіздігі үшін жауапты тұлға Өртке қарсы нұсқаулықтың үлгілік бағдарламасы бойынша осы Қағиданың 1-қосымшасына сәйкес өткізеді. Өртке қарсы нұсқаулықты өткізу ұйымдардың жұмыскерлерін мыналармен:

- ұйымда белгіленген өртке қарсы режиммен, сондай-ақ ішкі тәртіп нұсқауларымен және өрт қауіпсіздігі талаптарымен;
- жұмыс учаскелеріндегі барынша өрт қауіпті жерлермен; өрт туындайтын ықтимал көздермен және себептермен, олардың сақтандыру шараларымен және өртті байқаған кездегі әрекеттермен;
- жұмыс орнында, қондырғыда, аппаратта, ұйым аумағында лапылдап жануды болдырмау үшін жұмысты бастар алдында, процесте және жұмысты аяқтағаннан кейін, жұмыстан кетер алдында сақталуға тиіс өрт қауіпсіздігі шараларымен;
- өрт сөндіру құралдарын пайдалану әдістерімен, өрт сөндіру ережелерімен және тәсілдерімен таныстыруды қамтиды.

Директордың шаруашылық ісі жөніндегі орынбасары –
А.Б.Лабанов – «К.Шакенов атындағы орта мектебі» КММ-нің мұғалімдері мен қызметкерлері арасында өрт қауіпсіздігінің алдын – алу мақсатында қызметкерлер өрт және техника қауіпсіздігінің ережелері түсіндірілді, таныстырылды. Мектеп ғимараты мен құрылғылардың өртке қарсы жай – күйін сақтауды, өрт сөндіретін құралдардың дұрыстап бақылауды ұйымдастыру бойынша нұсқаулықпен таныстырылды. ҚР –ның Еңбек Кодексінің Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша түсіндірілді. Мектептің мұғалімдері мен оқушыларына алғашқы әскери даярлық жетекшісі, мектеп бойынша қауіпсіздік шараларына жауапты К.Калиев, кіші қызметкерлерге өзім, әр тоқсанда бір рет өрт сөндіру қауіпсіздігіне байланысты нұсқаулық жүргізіледі. 2017-2018 оқу жылына кабинеттердің өртке қарсы планы , актісі жасалыну керек.

Қаулы

1. 2017-2018 оқу жылында өрт қауіпсіздігі туралы нұсқаулық басшылыққа алынсын.
2. Кабинеттерде өртке қарсы план эвакуация, акт жасалсын.

Төрағасы



Қ.С.Байғалиев

Хатшы

А.О.Мадыбаева

№ 34/ _____ ТЕКСЕРУ НӘТИЖЕЛЕРІ ТУРАЛЫ АКТІ

Қалбатау а.о.
Актіні толтыру орны

05.04.2022 ж.
Уақыты 11:43

1. Мемлекеттік бақылау және қадағалау органның атауы "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Шығыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Жарма ауданының төтенше жағдайлар бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі

2. Тексеру жүргізуге негіз болған тексеру тағайындау туралы актінің номері мен датасы
31.03.2022 ж. № 34

3. Тексеру жүргізген адамның (адамдардың) тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе) және лауазымы

БАЛТАБАЕВ ЕРЛАН САМАРКАНОВИЧ - Бөлім бастығы

ТОЛЕУКАНОВ ЕРЖАН КАЛИХАНОВИЧ - ШҚО ТЖД Жарма ауданының төтенше жағдайлар бөлімінің бас маманы

ЗЕЙНОЛДИН ДИДАР МЕЙРАМБЕКУЛЫ - аға инженер

4. Тексеру жүргізу кезінде қатысқан тексеру субъектісінің атауы, жеке және заңды тұлғаның уәкілетті адамының тегі, аты, әкесінің аты (ол болғанда) және оның лауазымы)

Шығыс Қазақстан облысы Жарма ауданы білім бөлімінің "Қ.Шакенов атындағы орта мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Тексерілетін объектінің атауы/ объектінің мекен-жайы:

Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасы Жарма ауданы бойынша білім бөлімінің "Қ.Шакенов атындағы орта мектебі" КММ, ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ, ЖАРМИНСКИЙ, Жанаозен, Чапаева (УЛИЦА), 2.

5. Тексеріс жүргізу мерзімі 05.04.2022 - 05.04.2022

6. Тексеру нәтижелері бойынша мәліметтер, оның ішінде анықталған бұзушылықтар олардың мінездемесі (қысқа фабула) Бұзушылықтар анықталмады

Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасы Жарма ауданы бойынша білім бөлімінің "Қ.Шакенов атындағы орта мектебі" КММ

| № | Анықталған бұзушылықтар тізімі (Тексеру нәтижелері бойынша мәліметтер, оның ішінде анықталған бұзушылықтар олардың мінездемесі) | Бұзушылықтар анықталған тексеру парағының талатары мен тармақтарының атауы |
|---|---|--|
|---|---|--|

7. Тексеру жүргізген лауазымды тұлғаның (тұлғалардың) қолы

Жарма ауданының ТЖД (басшы) бас маманы Д.С.Тасирова

8. Тексеру субъектісінің уәкілетті тұлғасының, сондай-ақ, тексеру барысында қатысқан тұлғалардың актімен танысуы немесе танысудан бас тарту туралы мәліметтері, қолдары немесе қол қойудан бас тарту

С.Тасирова

9. Тексеру нәтижесі бойынша ескертулер және (немесе) наразылықтар

Қосымша « _____ » парақта

« 05 » 04 2022 ж.



Ескерту: Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік Кодексінің 152-бабының 2-бөлігіне сәйкес тексеру нәтижесінде анықталған бұзушылықтар бойынша қосымша уақыт және (немесе) қаржы шығындары қажет болған жағдайда, Сіз үш жұмыс күнінен кешіктірмей бұзушылықтарды жою мерзімін ұзарту туралы арыз беруге құқылысыз. Арызда бұзушылықтарды жою бойынша қабылданатын шаралар мен бұзушылықтарды жою мерзімін созудың объективті себептерін көрсету қажет. Тексеру жүргізген мемлекеттік орган үш жұмыс күнінен кешіктірмей арызда көрсетілген мән-жайларды ескере отырып бұзушылықтарды жою мерзімін ұзарту немесе ұзартудан бас тарту туралы дәйекті шешім қабылдайды.

№ 2/ _____ ТЕКСЕРУ НӘТИЖЕЛЕРІ ТУРАЛЫ АКТІ

Қалбатау а.о.
Актіні толтыру орны

03.02.2022 ж.
Уақыты 10:37

1. Мемлекеттік бақылау және қадағалау органның атауы "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Шығыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Жарма ауданының төтенше жағдайлар бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі

2. Тексеру жүргізуге негіз болған тексеру тағайындау туралы актінің номері мен датасы
01.02.2022 ж. № 2

3. Тексеру жүргізген адамның (адамдардың) тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе) және лауазымы

БАЛТАБАЕВ ЕРЛАН САМАРКАНОВИЧ - Бөлім бастығы

ТОЛЕУКАНОВ ЕРЖАН КАЛИХАНОВИЧ - ШҚО ТЖД Жарма ауданының төтенше жағдайлар бөлімінің бас маманы

ЗЕЙНОЛДИН ДИДАР МЕЙРАМБЕКУЛЫ - аға инженер

4. Тексеру жүргізу кезінде қатысқан тексеру субъектісінің атауы, жеке және заңды тұлғаның уәкілетті адамының тегі, аты, әкесінің аты (ол болғанда) және оның лауазымы)

Шығыс Қазақстан облысы Жарма ауданы білім бөлімінің "Қ.Шакенов атындағы орта мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Тексерілетін объектінің атауы/ объектінің мекен-жайы:

Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасы Жарма ауданы бойынша білім бөлімінің "Қ.Шакенов атындағы орта мектебі" КММ, ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ, ЖАРМИНСКИЙ, Жанаозен, Чапаева (УЛИЦА). 2.

5. Тексеріс жүргізу мерзімі 01.02.2022 - 03.02.2022

6. Тексеру нәтижелері бойынша мәліметтер, оның ішінде анықталған бұзушылықтар олардың мінездемесі (қысқа фабула) Бұзушылықтар анықталды

Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасы Жарма ауданы бойынша білім бөлімінің "Қ.Шакенов атындағы орта мектебі" КММ

| № | Анықталған бұзушылықтар тізімі (Тексеру нәтижелері бойынша мәліметтер, оның ішінде анықталған бұзушылықтар олардың мінездемесі) | Бұзушылықтар анықталған тексеру парағының талатары мен тармақтарының атауы |
|---|---|--|
| 1 | Өрт қауіпсіздігіне жауапты тұлға өрт-техникалық минимум бағдарламасы бойынша оқудан өтпеген; | П. 12 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы |
| 2 | Объектіде алғашқы өрт сөндіру құралдарының саны талапқа сай емес; | П. 48 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы |
| 3 | Жылу қазандығының бөлмесінде ұзартылған электр розеткалары жанғыш затқа орнатылған; | П. 83 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы |

| | | |
|---|--|---|
| 4 | Өртке қарсы қорғау жүйелерінің техникалық құралдарына техникалық қызмет көрсету және жоспарлы-алдын ала жөндеу жұмыстарын орындау бойынша келісім шарт жасалмаған; | П. 128 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы |
| 5 | Ұйым басшысы объектілерде қызмет көрсетуші персонал үшін «Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын пайдалану жөніндегі нұсқаулықтар» әзірленіп бекітілмеген; | П. 129 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы |

7. Тексеру жүргізген лауазымды тұлғаның (тұлғалардың) қолы

Мериса Ахметовна Төбеева *С.Толмачев*

8. Тексеру субъектісінің уәкілетті тұлғасының, сондай-ақ, тексеру барысында қатысқан тұлғалардың актімен танысуы немесе танысудан бас тарту туралы мәліметтері, қолдары немесе қол қойудан бас тарту

9. Тексеру нәтижесі бойынша ескертулер және (немесе) наразылықтар

Қосымша « ____ » парақта

« 03 » 02 2022 ж.



Ескерту: Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік Кодексінің 152-бабының 2-бөлігіне сәйкес тексеру нәтижесінде анықталған бұзушылықтар бойынша қосымша уақыт және (немесе) қаржы шығындары қажет болған жағдайда, Сіз үш жұмыс күнінен кешіктірмей бұзушылықтарды жою мерзімін ұзарту туралы арыз беруге құқылысыз. Арызда бұзушылықтарды жою бойынша қабылданатын шаралар мен бұзушылықтарды жою мерзімін созудың объективті себептерін көрсету қажет. Тексеру жүргізген мемлекеттік орган үш жұмыс күнінен кешіктірмей арызда көрсетілген мән-жайларды ескере отырып бұзушылықтарды жою мерзімін ұзарту немесе ұзартудан бас тарту туралы дәйекті шешім қабылдайды.

Образец
ИСХ
ОТ



**Жарма ауданы ТЖБ-нің бастығы
азаматтық қорғау подполковнигі
Е.С.Балтабаевқа**

2022 жылы 03 ақпан күні Жарма ауданы ТЖБ-нің қызметкерлері «К.Шакенов атындағы орта мектебі» КММ-не өрт қауіпсіздігінің сақталуы бойынша тексеріс жүргізілді. Тексеріс барысында №2 бұзушылықты жою туралы ұйғарым берілді. Ұйғарымдағы болмашы және елеулі бұзушылықтар орындалды.

| № | Бұзушылық | Орындалуы туралы ақпарат |
|---|---|--------------------------|
| 1 | Өрт- техникалық минимум бағдарламасы бойынша оқудан өту қажет. | Орындалды |
| 2 | Алғашқы өрт сөндіру құралдарының саны талапқа сай болуы қажет. | Орындалды |
| 3 | Ұйым басшысы объектілерде қызмет көрсетуші персонал үшін «Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын пайдалану жөніндегі нұсқаулықтар» және «Кезекші (жедел) персоналға арналған нұсқаулықтар» әзірленіп бекітілу қажет. | Орындалды |

Мектеп директоры



К.С.Байғалиев

№ 2/ _____ БҰЗУШЫЛЫҚТЫ ЖОЮ ТУРАЛЫ ҰЙҒАРЫМ

Қалбатау а.о.
Актіні толтыру орны

03.02.2022 ж.
Уақыты 10:37

1. Мемлекеттік органының атауы "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Шығыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Жарма ауданының төтенше жағдайлар бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі

2. Тексеру жүргізуге негіз болған актінің датасы мен нөмірі 01.02.2022 ж. № 2

3. Тексеру жүргізуге уәкілетті тұлғаның (тұлғалардың) тегі, аты, әкесінің аты (ол болғанда) және оның лауазымы Тексеру жүргізген адамның (адамдардың) тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе) және лауазымы

БАЛТАБАЕВ ЕРЛАН САМАРКАНОВИЧ - Бөлім бастығы

ТОЛЕУКАНОВ ЕРЖАН КАЛИХАНОВИЧ - ШҚО ТЖД Жарма ауданының төтенше жағдайлар бөлімінің бас маманы

ЗЕЙНОЛДИН ДИДАР МЕЙРАМБЕКУЛЫ - аға инженер

4. Тексерілетін субъектінің, объектінің атауы (заңды тұлғаның немесе оның филиалының және (немесе) өкілдігінің атауы, оған қатысты тексеру жүргізу тағайындалған жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)), оның орналасқан жері, аумақтың учаскесі, жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес-сәйкестендіру нөмірі (ЖСН/БСН)

020440004238, Шығыс Қазақстан облысы Жарма ауданы білім бөлімінің "Қ.Шакенов атындағы орта мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Тексерілетін объектінің атауы / объектінің мекен-жайы:

Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасы Жарма ауданы бойынша білім бөлімінің "Қ.Шакенов атындағы орта мектебі" КММ, ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ, ЖАРМИНСКИЙ, Жанаозен, Чапаева (УЛИЦА), 2.

5. Тексеру жүргізудің кезеңі 01.02.2022 - 03.02.2022

6. Қазақстан Республикасының заңнамаларын және басқада құқықтық нормативтік актілерді сақтамағаны үшін (Кәсіпкерлік Кодексінің 152-1-бабының 3-бөлігін ескере) келесі іс-шараларды орындауды ұйғарамын:

Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасы Жарма ауданы бойынша білім бөлімінің "Қ.Шакенов атындағы орта мектебі" КММ

| № | Анықталған бұзушылықтар тізімі (бұзушылықтар анықталған тексеру парағының талатары мен тармақтарының атауы) | Тәуекелділік дәрежесінің бағасы | Анықталған бұзушылықтарды жою бойынша нұсқаулар мен ұсынымдар, оларды жоюдың мерзімдері |
|---|--|---------------------------------|---|
| 1 | Т. 12 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы | Болмашы | Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2015 жылғы 16 қыркүйектегі № 777 бұйрығының 28 тармағы 1 тармақшасы өрт-техникалық минимум бағдарламасы бойынша оқудан объект басшысы мен өрт қауіпсіздігіне жауапты тұлға өту қажет; |

| | | | |
|---|---|---------|---|
| | | | жоюдың мерзімі: 04.04.2022 |
| 2 | Т. 48 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы | Елеулі | Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 09 қазандағы №1077 Қаулымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» жалпы ережелерінің 2-27 т. ғимаратының алғашқы өрт сөндіру құралдарының санын талапқа сай болуы қажет; жоюдың мерзімі: 04.04.2022 |
| 3 | Т. 83 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы | Өрескел | Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 9 қазандағы № 1077 қаулысының 3 т. Ғимаратта электр қондырғыларының ток жүргізу бөліктері тек жанбайтын негізге (мрамор, текстолит, гетинакс) орнатылу қажет; жоюдың мерзімі: 04.04.2022 |
| 4 | Т. 128 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы | Өрескел | Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 09 қазандағы №1077 Қаулымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» жалпы ережелерінің 2-3 т. Әкімшілік ғимаратта автоматты өрт дабылдағышы істен шыққан және жөндеу жұмыстарын орындау бойынша келісім шарт болып автоматты өрт сөндіру дабылдағышы жарамды жағдайда болуы қажет; жоюдың мерзімі: 04.04.2022 |
| 5 | Т. 129 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы | Болмашы | Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 09 қазандағы №1077 Қаулымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» жалпы ережелерінің 2-12 т. Ұйым басшысы объектілерде қызмет көрсетуші персонал үшін «Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын пайдалану жөніндегі нұсқаулықтар» және «Кезекші (жедел) персоналға арналған нұсқаулықтар» әзірленіп бекітілу қажет : |

7. Бақылау және қадағалау субъектісінің уәкілетті тұлғасының (заңды тұлғаның басшысы, немесе уәкілетті тұлғасының, жеке тұлғаның), сондай-ақ, тексеру барысында қатысқан тұлғалардың ұйғарыммен танысуы немесе танысудан бас тарту туралы мәліметтері, қолдары немесе қол қойудан бас тарту

8. Ұйғарымды енгізді (тексеру жүргізген уәкілетті органның лауазымды тұлғасының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы)

Керім аурғалиев ҚТБ Бас маманы Ш.Е.Толқұманов

9. Ұйғарымды алдым (заңды тұлғаның басшысы, немесе уәкілетті тұлғасының, жеке тұлғаның) тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), оның қолы)

«03» 02 2022г.

