

«Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
Тұтынушылардың қорықтарын қорғау комитеті Шығыс Қазақстан облысы
Тұтынушылардың қорықтарын қорғау департаментінің Жарма аудандық
экономикалық қорықтарын қорғау басқармасының республикалық
қызметінің мекемесі»

А4 ПИИ
Формат А4

ШЫҒЫС № 951/06
07 03 20 17 ж.

Нысанның ЫҚЖЖ бойынша коды
Код формы по ОКЗД

ҚҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің Министерство национальной экономики Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген № 017 е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы Жарма аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Жарминское районное управление по защите прав потребителей	Медицинская документация Форма № 017 у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ F. 12. X. KZ66VBS00061899

Дата: 07.03.2017 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)
КГУ «Средняя школа имени К.Шакенова» отдела образования Жарминского района ВКО.
(тапсырыс берілген немесе қаптап жазартыптан нысандардың, жобалық құжаттардың, тиістігі ортасы факторларының шаршылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атағы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкция или ввозимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)
- Жүргізілді (Проведена) Заявление от 27.02.2017 16:45:22 № KZ08RBP00061931
өтініш, ұйғарым, кәсіп бойынша, жоспарды және басқа да түрде (сұрау, нөмір)
по обращению, предиканию, постановлению, плану и другим (дата, номер)
2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа имени К.Шакенова» отдела образования Жарминского района Восточной Казахской области, ВКО, Жарминский район, с.Жанаозен, ул. Чапаева, 2.
(Шаршылық жүргізуші субъектінің толық атағы, мекен-жайы, телефон, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы)
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)
3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)
образовательные услуги населению
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельности)
4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны) не требуется
5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) 1. Заявление от директора КГУ «Средняя школа имени К. Шакенова» отдела образования Жарминского района ВКО. 2. Копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица 48-1917-23-КГУ от 21.04.2012 года.
6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) не требуется
7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) не дано
Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)
8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, ұ технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг условий, технологий, производств, продукции))



Территория школы ограждена, зонирована. На территории выделены зоны основного здания, физкультурно-спортивная, и хозяйственная. Въезд и вход на участок покрыты твердым покрытием, на хозяйственной территории на расстоянии 25 метров расположен мусоросборник. Мусоросборник установлен на бетонированной основе, огражденный с трех сторон. На физкультурно-спортивной зоне расположено футбольное поле, оборудована спортивным и игровым оборудованием, соответствует росту и возрасту детей, что соответствует п.9; п.11; п.12; п.15; п.20 СП №179 от 29.12.2014года.

Школа расположена в типовом здании, при входе в здание установлен пандус для маломобильных групп населения. Школа по проекту рассчитана на 264 мест, детей посещают 306. В школе учебных кабинетов для учащихся – 23. Площадь в учебных классах на одного обучающегося составляет 2,5м², организован 2-х сменный режим обучения, что соответствует п.21; п.24; п.27; п.29 СП №179 от 29.12.2014года.

В помещениях школы потолки, стены, покрытия пола гладкие, имеют матовую поверхность, что соответствует п.39 СП №179 от 29.12.2014года.

Водоснабжение централизованное, канализация и отопление местные. Естественная вытяжная вентиляция предусмотрена в пищеблоке, санитарных узлах. Проветривание учебных кабинетов предусмотрено через окна и двери. В учебных помещениях предусмотрена боковое левостороннее освещение. Для искусственного освещения используются лампы накаливания, оборудованы плафонами. Остекление окон выполнено из цельного стеклопакета, что соответствует п.61; п.82; п.87; п.95; п.98 СП №179 от 29.12.2014года.

На момент обследования учебная мебель соответствует росту-возрастным особенностям обучающихся. Кабинеты для дошкольного класса и мини-центра оборудованы специальной мебелью, шкафами для хранения игрушек. Для мытья игрушек предусмотрена промаркированная емкость. Режим дня для дошкольных классов соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, что соответствует п.113; п.243 СП №179 от 29.12.2014года. Вся школьная мебель промаркирована, расстановка учебных парт соответствует п.44; п.52 СП №179 от 29.12.2014 года.

В кабинетах информатики полы без щелей и выбоин, компьютеры оборудованы защитным заземлением, площадь на 1 рабочее место составляет 4м², что соответствует п.5; п.7; п.8 СП №38 от 21.01.2015 года.

Предусмотрен спортивный зал, полы в зале деревянные, ровные. Батареи, осветительные приборы имеют защитные устройства. При спортивном зале имеется раздевалки для мальчиков и девочек оборудованные вешалками для одежды, что соответствует п.36; п.59 СП №179 от 29.12.2014года.

Кабинет химии оборудован вытяжным шкафом, что соответствует п.56 СП №179 от 29.12.2014года.

Мастерская комбинированная. Полы в мастерской выполнены из материала, устойчивого к механическому воздействию, для соблюдения личной гигиены учащихся установлены раковины для мытья рук, что соответствует п.21; п.39; п.52 СП №179 от 29.12.2014года.

Медицинский кабинет расположен на 1 этаже школы. Площадь медицинского кабинета составляет 15,9м², что соответствует п.34; п.254 СП №179 от 29.12.2014года. Оборудование медицинского кабинета соответствует приложению 13 СП №179 от 29.12.2014года.

Пищеблок расположен на 1 этаже. Имеется следующий набор помещений: горячий цех, раздаточная, мясорубный и овощной цех, моечная для столовой и кухонной посуды, кладовая для овощей и сыпучих продуктов, помещение для персонала, душевая и туалет для персонала. В помещениях пищеблока предусмотрена последовательность технологических процессов, исключая встречные потоки сырой и готовой продукции, использованной и чистой продукции, что соответствует п.142; п.143; п.144 СП №179 от 29.12.2014года. Производственные, складские и бытовые помещения пищеблока оборудованы в соответствии с приложением 5 СП №179 от 29.12.2014года. Все технологическое и холодильное оборудование в рабочем состоянии

Для учащихся предусмотрены туалетные для мальчиков и девочек. В санитарных узлах установлены унитазы. Для учащихся дошкольного класса и мини-центра установлены раковины на высоту 50см. Для соблюдения личной гигиены детей и персонала установлены раковины для мытья рук, раковины оборудованы дозаторами жидкого мыла и электрополотенцами, что соответствует п.48; п.49; п.76 СП №179 от 29.12.2014года.

Для хранения уборочного инвентаря выделено специальное место. На момент проверки весь инвентарь промаркирован, что соответствует п.110, п.119 СП №179 от 29.12.2014года.

На момент обследования в наличии имеется 1 литр «Бетадез», 2 литра «А-Деэ», 2 кг «Жавелар плюс», имеются инструкции по приготовлению растворов. Договор на проведение дезинфекционных и дезинсекционных мероприятий имеется от 02.03.2017г., что соответствует п.108; п.124 СП №179 от 29.12.2014года.

Всего работающих – 74 человек, на момент проверки все медицинские книжки хранятся на рабочем месте, допуски к работе имеются, что соответствует п.271 СП №179 от 29.12.2014года.

